

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» августа 2024 г., 39240061000211599593

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гвардейскому, Правдинскому и
Черняховскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Калининградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» августа 2024 г., № 2408/006-39/336/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Калининградская, р-н Черняховский, г Черняховск, ул Железнодорожная 22, 84014132279, e-mail:
bond@39.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » августа 2024 г., учетный номер 39240061000211599593.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Калининградская, р-н Правдинский, п Железнодорожный, ул Школьная, Здание 2 стр. 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ШКОЛА П.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ", ИНН 3923003479, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные пути с этажей учебный корпусов А; Б включают в себя участки, ведущие через лестничные клетки, площадки лестничных клеток которых является частью коридора.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 14, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли.
Срок устранения нарушения:
30.04.2025
2. В пищеблоке, размещенном в цокольном этаже учебного корпуса литер А (относящегося к зданиям III степени огнестойкости) в противопожарной перегородке 1-го типа, для заполнения проемов в противопожарных преградах используется дверь с пределом огнестойкости менее EI 60.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 3, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
30.04.2025
3. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон зданий учебных корпусов А,Б,Д.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Калининградской области (государственный инспектор Гвардейского, Правдинского и Черняховского городских округов по пожарному надзору) Багирова Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Заместитель начальника ОНПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Калининградской области (Заместитель главного государственного инспектора Гвардейского, Правдинского и Черняховского городских округов по пожарному надзору) Виндиревский Максим Петрович, e-mail: vinder89@mail.ru, телефон: +74014132279

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

